

Местные вентиляционные отсосы.

Местные вентиляционные отсосы устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания.

Местные вентиляционные отсосы типа ЗВП-221; ЗВЦ-221 представляют собой вентиляционный короб навесного типа, в котором размещены устройства для приточной (рассеиватель (только для ЗВП-221; ЗВЦ-221) и вытяжной (лабиринтный фильтр) вентиляции. Тип ЗВП-211; ЗВЦ-211 предназначен только для вытяжной вентиляции.

Каждый отсос комплектуется жиросборниками (лотками для сбора жира), которые устанавливаются без использования инструмента. Вытяжной фильтр вынимается без использования инструмента и имеет высокую степень очистки. Расход воздуха не регулируется.

В зависимости от площади, обслуживаемой вентоотсосами, они могут собираться в блоки. Длина блока не ограничена и зависит от требований заказчика. Отверстия для подсоединения воздуховодов вырезаются на месте **под размер воздуховода.**

С каждым комплектом отсосов поставляется эксплуатационная документация. Вентотсосы упаковываются в тару из гофрокартона, или заворачиваются в полиэтиленовую пленку.

Параметры вентотсосов.

Сопrotивление фильтра при расходе воздуха 500 м^3 , - 7 кг/м^2 .

Проходное сечение 1-го погонного метра вытяжного фильтра:

- $0,055 - 0,065 \text{ м}^2$;

Проходное сечение 1-го погонного

